

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w przedmiotowym przetargu**

Gmina Sadowne, jako Zamawiający, w związku z zapytaniem z dnia 23 października 2023 r. o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu pn. „*Renowacja studni głębinowej nr 4 na Stacji Uzdatniania Wody w Ociętym*” – przedstawia pytania i odpowiedzi na pytania.

Pytanie:

W załączonym rysunku przedstawiającym aktualny stan studni jest informacja o 6-metrowym zasypie tzn., że oprócz 3 m rury podfiltrowej jest zasypany filtr na odcinku 3 m.

Z załączonego zbiorczego zestawienia wyników wiercenia dowiadujemy się, że został zastosowany tzw. Filtr „łódzki”, który był stosowany w tamtym okresie.

Filtry te były wykonane z blachy 3 mm i charakteryzowały się krótką żywotnością. Istnieje obawa, że uszkodzenie filtra może być na tyle duże, że nie uda się wybrać zasypu poniżej uszkodzenia.

Informację tą pozyska się w początkowym okresie prac. Pytanie: co w takim przypadku? Czy zaniechać dalszą kontynuację, czy zafiltrować do miejsca uszkodzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ww. sytuacji należy zafiltrować do miejsca uszkodzenia.

Z up. Wójta Gminy Sadowne

Krzysztof Królikowski
Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Przygotowała:
Katarzyna Wiechowska
tel. 25 675 34 61